

Tabela 18 - Dopušteni računski ugibi u visokogradnji

	Izvođenje sa nadvišenjem				Izvođenje bez nadvišenja				
	korisno opterećenje		ukupno opterećenje		korisno opterećenje		ukupno opterećenje		
	t.4.2 1)	t.4.2 2)	t.4.2 1)	t.4.2 2)	t.4.2 1)	t.4.2 2)	t.4.2 1)	t.4.2 2)	
	prema:								
Industrijski i sportski objekti	zatvoren pogled		L/400	L/200	L/300	L/150	—	L/400	L/200
	otvoren pogled		L/350	L/175	L/250	L/125	—	L/350	L/175
Rešetkasti nosači i glavni nosači konstrukcije	približan proračun		L/600	L/300	L/400	L/200	—	L/600	L/300
	tačan proračun		L/300*)	L/150*)	L/200*)	L/100*)	—	L/300*)	L/150*)
Vešaljke i podupirači		L/600	L/300	L/500	L/250	—	L/600	L/300	
Konzole i konzolna produženja nosača		L/150	L/100	L/150	L/100	L/150	L/150	L/100	
Stambeni, javni i ostali objekti		L/600	L/350	L/500	L/250	—	L/600	L/350	
Ostali objekti		L/400	L/250	L/300	L/200	—	L/400	L/250	
Poljoprivredni objekti, privremena skladišta i privremeni objekti trajnosti do 2 god.		—	—	—	—	L/300	L/200	L/100	
Rožnjače i rogovi		—	—	—	—	L/300	L/200	L/100	
		—	—	—	—	L/300	L/200	L/100	

*) Moraju se uzeti u obzir i štapovi ispunje i popustljivost spojnih sredstava