

Спратност објекта	Потребан притисак [mvs]
Приземни објекти	15
1 спрат	15
2 спрата	16 – 20
3 спрата	21 – 25
4 спрата	26 – 30
5 спратова	31 – 35
6 спратова	36 – 40
7 спратова	41 – 50
За јавне чесме	5
За хидранте	25